

**ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 511/1977**

**Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.**

(ΦΕΚ 162/Α/10.6.1977)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντες υπ' όψει:

α) Τας διατάξεις των άρθρων 3,5 και 6 του Νόμου 6422/1934 «περί ασκήσεως επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π.», ως ταύτα ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του υπ' αριθ. 1150/49 Ν.Δ/τος.

β) Την υπ' αριθ. 84/7.3.77 σύμφωνον γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας και Ενεργείας Τεχνικού Συμβουλίου.

γ) Την υπ' αριθ. 386/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει του ημετέρου επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργού, αποφασίσαμε :

**Άρθρον 1**

Εις τας υπό του άρθρου 2 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Δ/τος κλπ.» προβλεπόμενες εξ (6) κατηγορίας της Α'. ειδικότητος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προστίθεται και πρώτη δις κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων.

**Άρθρον 2**

Μετά το άρθρον 2 του από 13/19 Φεβρουαρίου 1936 Β. Δ/τος «περί συμπληρώσεως Δ/τος «περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» προστίθεται άρθρον 2 δις έχον ούτω:

1. Μετά παρέλευσιν έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος ουδείς δύναται να ενεργή την εκτέλεση και συντήρηση των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, εάν δεν είναι εφοδιασμένος δια σχετικής αδειας εκδιδομένη κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Η άδεια αύτη χορηγείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας κατόπιν εξετάσεων και επί προσκομίσει τριών προσφάτων φωτογραφιών:

α) Εις τούς συμπληρώσαντος το 25ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν πενταετία τουλάχιστον.

β) Εις τούς κατόχους άδειας ηλεκτροτεχνίτη Α'. ή Γ'. ειδικότητος και εις τούς Πτυχιούχους Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου τούς συμπληρώσαντος το 23ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί μίαν τριετία τουλάχιστον.

γ) Εις τούς κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 1ης Κατηγορίας, ως και εις Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου, τούς συμπληρώσαντος το 21ον έτος της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εν έτος τουλάχιστον.

δ) Εις τούς κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α'. ή Γ'. ειδικότητος 2ας έως 5ης και 2ας έως 3ης Κατηγορίας αντιστοίχως, τους συμπληρώσαντες το 23ον έτος

της ηλικίας των και προσκομίζοντας πιστοποιητικό πρακτικής εξασκήσεως εις εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών καυσίμων επί εξ μήνας τουλάχιστον.

3. Η εις τα εδάφια α, β, γ, δ, της ανωτέρω παραγράφου 2 αναφερόμενη προϋπηρεσία δέον να αποδεικνύεται δια τους μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος, έχοντας ασκήσει το επάγγελμα, δια της υποβολής τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεως της Εφορίας ή εκ του βιβλιαρίου ενσήμων του Ι.Κ.Α.

### Άρθρον 3

Το εδάφιον α του άρθρου 8 του από 14/25 Οκτωβρίου 1937 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π.Δ. κ.λπ.» αντικαθίσταται ούτω: «Αι Κατηγορίαι Ι, Ι δις και 2 της Α' ειδικότητας».

### Άρθρον 4

Οι ασκούντες την εκτέλεση και συντήρηση των εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων, υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις την ρύθμιση των καυστήρων και τον καθαρισμών του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη, διαθέτοντες προς τούτο τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως και εργαλεία.

Η ανωτέρω συντήρηση του καυστήρα, του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη δέον να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ του έτους.

Εις τον επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουνίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ**